

Lille Velling Vandværk
Lindskovvej 6,
7000 Fredericia
Att.: Carsten Jensen

02-12-2023

Dispensation til Lille Velling Vandværk jf. Drikkevandsbekendtgørelsen § 17.

Side 1 af 3

Ansøgning

Lille Velling Vandværk ansøgte sen 28. september 2022 om dispensation fra de fastsatte kvalitetskrav for (BAM) jf. § 17 i drikkevandsbekendtgørelsen.

J. nr.:

13.02.02-P25-1-22

Der blev ansøgt på baggrund af en vandanalyse fra den 11. juli 2022 hvor der blev målt 0,13 µg/L BAM i i drikkevandet fra vandforsyningsanlægget placeret på Lindskovvej 6, 7000 Fredericia, matr. nr. 24c, Velling By, Smidstrup. Grænseværdien er 0,1 µg/L.

Kontaktperson:

Bo Uttrup

Lokaltlf.: 28710096

E-post: boupe@vejle.dk

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Alle forbrugerne er informeret om situationen.

Den 23.12.2022 er ansøgningen er fulgt op med en handlingsplan, der beskriver de tiltag, der skal sikre rent drikkevand, når dispensationen udløber om 3 år (02.01.2026)

Udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Det er Vejle Kommune, der skal give dispensation, men skal inden da indhente en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vejle Kommune har den 6. oktober 2022 jf. § 17, stk. 2 i drikkevandsbekendtgørelsen anmodet Styrelsen for Patientsikkerhed om en udtalelse. Udtalelsen er modtaget 7. oktober 2022.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser vedrørende de sundhedsmæssige effekter af BAM, at Miljøstyrelsen tidligere har vurderet, at den sundhedsfarlige acceptable daglige indtagelse fra drikkevand er udregnet til at være 150 µg/l for voksne og 25 µg/l for børn.

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest vurderer derfor, at der ikke er en akut sundhedsmæssig risiko, ved at indtage drikkevand som

indeholder BAM i de koncentrationer, som Lille Velling Vandværk distribuerer. Heller ikke over en 3-årig periode.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at drikkevandet fra Lille Velling Vandværk skal bringes til at overholde drikkevandskvalitetskravene for almene vandværker.

Dispensation

Vejle Kommune giver jf. drikkevandsbekendtgørelsens §17, stk. 2 Lille Velling Vandværk dispensation i op til 3 år gældende fra dags dato til at fortsætte med at forsyne sine forbrugere med drikkevand. Dispensationen gives, da der ikke umiddelbart er mulighed for at fremskaffe en anden vandforsyning omgående.

Lille Velling Vandværk skal udtage en vandprøve til analyse for BAM én gang årligt i de næste 3 år. Første vandanalyse for BAM udtages juli 2023 og fortsætter juli 2024 og juli 2025.

Når resultatet for sidste vandprøve foreligger i juli/august 2025, skal det vurderes om drikkevandet kan overholde kvalitetskravene. Hvis drikkevandet ikke kan overholde kravene, skal der senest 1. september 2025 sætte de handlinger i gang, som fremgår af jeres handlingsplan. Handlingerne skal i såfald være udført senest 1. januar 2026.

Klagevejledning

Tilladelsen vil blive offentliggjort på www.vejle.dk/afgorelser

I, Styrelsen for Patientsikkerhed, klageberettigede foreninger, eller enhver anden, der har individuel, væsentlig interesse i sagen, kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

En eventuel klage over afgørelsen skal ske på Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk senest **31. januar 2023** Her fra sendes klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

I får besked, hvis der er klager over afgørelsen.

Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Sagsfremstilling

Lille Velling Vandværk har BAM i drikkevandet. Seneste vandanalyse fra 11.07.2022 viser et indhold af BAM på 0,13 µg/l. Grænseværdien for drikkevand er 0,10 µg/l. Tidligere vandanalyser viser et indhold af BAM på 0,21 µg/l (2017) og 0,15 µg/l (2021). Indholdet af BAM har dermed været faldende siden 2017. Det vandværkets håb, at indholdet af BAM vil falde yderligere over de næste 3 år, så vandværket kan overholde drikkevandskvalitetskravene.

De tilsluttede ejendomme har mulighed for at blive tilsluttet til TREFOR Vand eller etablere en ny vandboring. Der er indhentet tilbud fra både TREFOR Vand og en brøndborer.

Lille Velling Vandværk har fået taget vandanalyser siden 2013, men kommunen har ikke modtaget dem før 2022. Vandværket er et ikke alment vandværk, og der er derfor kun krav om en forenklet kontrol hvert 5. år.

Lille Velling vandværk forsyner 6 ejendomme (Lindskovvej 2, Lindskovvej 4, Lindskovvej 6, Lindskovvej 8, Lindskovvej 10 og Lindskovvej 12).
Der er ingen fødevarevirksomheder i forsyningsområdet.

Lille Velling Vandværk har den 23.12.2022 fremsendt handlingsplan med handlinger, som sikrer rent drikkevand til alle forbrugerne senest den 1. januar 2026.

Kommunens vurdering

Vejle Kommune vurderer, at dispensationen skal være 3 år. Dette anses for nødvendigt, da forbrugerne skal have mulighed for at spare op til at blive tilsluttet TREFOR, hvis ikke indholdet af BAM i drikkevandet er faldet til under grænseværdien.

Lille Velling Vandværk er opmærksom på, at de skal være klar til at tilslutte sig TREFOR eller etablere en ny boring, hvis ikke drikkevandskvalitetskravet for BAM kan overholdes om 3 år. Beslutning om handling skal igangsættes senest 1. september 2025.

Lille Velling Vandværks forbrugere skal informeres om dispensationen.

Vejle Kommune vil i dispansationsperioden følge med i udviklingen af BAM i drikkevandet fra vandforsyningsanlægget Lille Velling Vandværk.

Lille Velling Vandværk skal følge et kontrolprogram med en årlig analyse for BAM. Første vandanalyse skal udtages juli 2023. Vejle Kommune vil genoverveje dispensationens længde, hvis udviklingen af BAM går den forkerte vej.

I øvrigt

Hvis I er i tvivl om noget i dette brev, er I velkommen til at kontakte Bo Uttrup, tlf. 76 81 24 41, boupe@vejle.dk

Venlig hilsen

Bo Uttrup