

Fyrværkerieksperten A/S
Tigervej 12
7700 Thisted

Att. Dennis Frets



Dato 17. marts 2023

Jr. nr.: 14.12.15-P19-10-22

Tilladelse til oplag af aerosoler i containere.

Vejle Brandvæsen har modtaget ansøgning om tilladelse til oplag af op til 149.000 T aerosolbeholdere i 15 stk. containere hos Fyrværkerieksperten A/S på adressen Søndre Ringvej 24, 7184 Vandel.

Redegørelse

- Varer opbevares i 15 stk. i 20" og 40" stålcontainere.
- Varen er emballeret i 30 – 5000 ml. beholdere
- ca. 4-500 liter pr. palle og 24 paller pr. containere.
- Der er maksimalt 10.000 liter i hver containere.
- Containere er placeret mindst 10 meter fra andre bygninger.
- Pallerne i containerne er maksimalt 2 meter høje.
- Containere, hvori der opbevares aerosoler vil være forsynes med en anordning, der på ethvert tidspunkt hindrer udslyngning af artikler ved brand.

Afgørelse

Aerosolbeholdere er ikke omfattet af hverken Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser (Bek. Nr. 1444 af 15/12 2010) eller Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker (Bek. Nr. 1639 af 6/12 2016). Det er dog Vejle Brandvæsens vurdering, at det ansøgte oplag er af en sådan karakter, at der kræves en tilladelse til oplaget jfr. Beredskabslovens §34 stk. 2.

Denne godkendelse, er kun gældende, såfremt, evt. andre tilladelser og godkendelser fra andre relevante myndigheder, er indhentet og i orden.

På baggrund af ovenstående og med udgangspunkt i Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser (Bek. Nr. 1444 af 15/12 2010) og Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker (Bek. Nr. 1639 af 6/12 2016), meddeles der jfr. Beredskabslovens §34 stk. 2 tilladelse til det ansøgte med flg. vilkår:

1. Oplaget skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at skade på personer, ejendom og miljø finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade formindskes mest muligt, og

Vejle Brandvæsen
Vejle Kommune

Norgesvej 1, 7100 Vejle
Tlf. 7681 0800

brand.myndighed@vejle.dk
vejlebrandvaesen.vejle.dk

CVR Nr. 29 18 99 00
EAN Nr. 5798006367221
Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 8-15.00
Fredag kl. 8-12.00

SIDE 1/4



at der herved sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

2. Beholderne skal behandles med fornøden forsigtighed. De må således ikke udsættes for farlig påvirkning, f.eks. ved stød, slag, belastning eller opvarmning.
3. Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person skal sørge for, at disse vilkår overholdes. Udpegning af en driftsansvarlig fritager ikke ejer eller bruger for de pligter, som følger af vilkårene.
4. Sikkerhedsskilte skal være udført i overensstemmelse med bestemmelserne om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.
5. Brandslukningsmateriel skal anbringes på synlige og lettilgængelige steder, fortrinsvis ved udgange fra de pågældende lokaler m.v. Ved anbringelsen skal der tages hensyn til placering af maskiner, inventar og oplagring m.v. Anbringelsesstedet skal markeres i overensstemmelse med punkt 5.
6. Afstand mellem de enkelte containere og til naboskel samt til vej- og stimidte skal mindst være 5 m.
7. Der skal på passende steder, så der ikke bliver mere end 50 m. mellem dem, anbringes godkendte håndildslukkere, som skal kunne tåle at blive påvirket af vejerlig.
8. Håndildslukkeren skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således at:
 - a) Pulverslukkere mindst skal være af type 183 B.
9. Håndildslukkeren skal tilses mindst 1 gang om året og skal være mærket med en tilsynsetikette, der er påsat af den, som har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten. Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriel skal omgående afhjælpes. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde



10. Der skal indrettes egnede tilkørselsveje og udlægges tilstrækkelige friarealer, så det er muligt at foretage en forsvarlig rednings- og slukningsindsats.
11. Tilkørselsveje for redningsberedskabet skal fremstå tydelige og befæstes, så de kan holde til akseltrykket fra brand- og redningskøretøjerne.
12. Containerne, må kun stå i et lag, direkte på jorden / befæstet areal.
13. Lagerafsnittet i container, skal have mindst én udadgående dør direkte til det fri i terrænhøjde eller til rampe med trappe til terræn.
14. Redningsberedskabets indsatsveje (dør til container), såvel skal forsynes med udslyngningsgitter, som er lukket på betrykkende vis. Udslyngningsgitteret, skal have en åbenhed / maskestørrelse, der gør det muligt, at foretage en køleindsats, med brandvæsnetts slanger.
Redegørelse for hvordan dette udføres, skal fremsendes til godkendelse hos Vejle Brandvæsen, Norgesvej 1, 7100 Vejle.
15. Udslyngningsgitteret skal udformes på en sådan måde, at flugtvejene ikke spærres i den tid det tager for personer at forlade rummet.
Redegørelse for hvordan dette udføres, skal fremsendes til godkendelse hos Vejle Brandvæsen, Norgesvej 1, 7100 Vejle.
16. Containerne, skal være uopvarmede.
17. Parkering og garagering af motorkøretøjer, herunder trucks, uden for driftstiden samt opladning af motorkøretøjer må ikke ske i containerne med aerosoler.
18. Der skal udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks for lagerafsnittet.
19. Personalet, ekstern arbejdskraft og gæster, bortset fra personer, der ledsages af personalet, skal instrueres om procedurer i forbindelse med brand og evakuering, herunder lukning af branddøre og placering af flugtveje.
20. Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person skal sørge for, at personalet er instrueret i:



- a. aerosolbeholdernes egenskaber med hensyn til brand- og eksplosionsfare,
 - b. om lagerafsnittets indretning og sikkerhedsfunktioner og
 - c. placering og brug af brandslukningsmateriellet.
21. I lagerafsnittet må der ikke findes andre brændbare stoffer og brændbare materialer, bort set fra den nødvendige emballage.
22. Lagerafsnittet skal holdes rent og ryddeligt.
23. Der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild på følgende steder:
- a. I selve lagerafsnittet samt udvendigt på alle døre og porte hertil. Hvis skiltet ikke er direkte synligt på porten og døren, fordi disse holdes åbent, skal skiltet sættes på væggen umiddelbart ved porten og døren. Skiltningen skal udføres i overensstemmelse med punkt 5.
24. Udvendigt på døre til lagerafsnit skal der opsættes skilte med teksten: "TRYKFLASKER". Skiltene skal udføres i overensstemmelse med punkt 5.
25. indvendige og udvendige flugt- og indtrængningsveje /ruter (herunder friarealer) skal være frie og ryddelige i hele deres bredde.
26. Områder i det fri foran flugt- og indtrængningsveje, herunder tilkørselsveje og brandredningsarealer skal være frie og ryddelige i hele deres bredde, herunder være ryddet for sne og is.

Venlig hilsen


Jan Lehmann

Beredskabsinspektør